



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю 350080

г. Краснодар, ул. Уральская, 121, тел. (8861) 991-07-48

E-mail: gu@23.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, г. Краснодар ул. Уральская,

121 тел./факс: (861) 268 42-87

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ейского  
района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 353680

Краснодарский край, г. Ейск, ул. Красная, 68/1, тел. (8861) 32 4-33-01

E-mail: ogpn36@yandex.ru

Единый телефон доверия государственной противопожарной службы

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю:

тел. (8861) 268-64-40

**Предписание № 252 / 1 / 2**

**по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад комбинированного вида № 12

станицы Должанской МО Ейский район

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Ейского района по пожарному надзору № 252

от «25» октября 20 21 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин.

«28» октября 20 21 г. по 10 ч. 00 мин. «29» октября 20 21 г.,

Проведена внеплановая выездная проверка

(должность, звание, фамилия, инициалы

заместителем начальника ОНД и ПР Ейского района майором внутренней службы Шаталовым Д.С. помещений детского сада № 12, расположенных по

государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

адресу: Ейский район, ст. Должанская, ул. Октябрьская, 56

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим Иваненко О.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пунк- та) и наименование нормативного пра- вового акта Рос- сийской Федерации и (или) норматив- ного документа по пожарной безопас- ности, требования которого(ых) нару- шены	Срок устрани- ния нарушения требования пожарной без- опасности	Отметка (под- пись) о выполне- нии (указы- вается только выполне- ние)
1	2	3	4	5
1	Со второго этажа здания отсут-	(ч.3, ст.4, ч.1)	29.07.2022	

	ствуют вторые эвакуационные выходы.	ст.6, ст.53, Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п.5.2.12, СП 1.13130.2009; п.5.1.3, СП 1.13130.2020; п.23, Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").	
2	Эвакуационные выходы из здания выполнены шириной менее 1,2 метра.	(ч.3, ст.4, ч.1 ст.6, ст.53, Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п.5.2.14, СП 1.13130.2009; п.5.1.4, СП 1.13130.2020; п.23, Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").	29.07.2022

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Заместитель начальника  
ОНД и ПР Ейского района  
(должность государственного инспектора)

Шаталов Д.С.  
(фамилия, инициалы)

« 29 » октября 20 21 г. М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

*Григорий* *✓ заберущий*  
(подпись) (должность)

*✓ Иванченко О.А.*  
(фамилия, инициалы)

« 29 » октября 20 21 г.